

Vyhlásenie o zhode

podľa zákona č. 90/2016 Zb. § 14 v znení neskorších zmien a doplnkov
a podľa nariadenia vlády č. 173/1997 Zb. § 3, v znení neskorších zmien a doplnkov

Výrobca: BETA Corporation s.r.o.
Praha 2, Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00

Identifikačné údaje o výrobku: P6 Beta Z

Popis a určenie výrobku:

Prenosný hasiaci prístroj práškový je určený na hasenie požiaru triedy ABC. Je možné použiť na zariadenie pod napätím (max. 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m). Hasiacim médiom hasiaceho prístroja je hasiaci prášok HJ ABC UNIVERSAL. Teplota použitia od -30 do +60 stupňov Celzia. Hasiaci prístroj je vybavený hadicou a vešiakom.

Údaje o použití spôsobe posudzovania zhody:

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa NV č. 173/1997 Zb. znenia neskorších zmien a doplnkov § 3, ods. 1 až 6.

Zoznam technických predpisov a harmonizovaných českých technických noriem použitých pri posudzovaní zhody:

Zák. č. 90/2016 Zb. – Zákon o posudzovaní zhody stanovených výrobkov pri ich dodávaní na trh v znení neskorších zmien a doplnkov

Zák. č. 91 / 2016 Zb. ktorým sa mení zákon č. 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a niektoré ďalšie zákony

NV č. 173/1997 Zb. Nariadenie vlády, ktorým sa stanoví vybrané výrobky na posudzovanie zhody, v znení neskorších zmien a doplnkov

Zák. č. 34/1996 Zb. – Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov

ČSN EN 3-7+A1:2008 Prenosné hasiace prístroje časť 7: Vlastnosti, požiadavky na hasiacu schopnosť a skúšobné metódy

ČSN EN 3-8 Prenosné hasiace prístroje – Časť 8: Doplňujúce požiadavky k EN 3-7 na konštrukčné vyhotovenie, pevnosť v tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov s najvyšším dovoleným tlakom 30 bar

ČSN EN 3-10 Prenosné hasiace prístroje - Časť 10: Ustanovenia pre hodnotenie zhody prenosného hasiaceho prístroja podľa EN 3

Údaje o autorizovanej osobe, podieľajúcej sa na posúdení zhody:

Katasztrófavédelni Kutatóintézet, Laktanya u. 33, Budapest, H-1033, ktorý vydal certifikát 660/10/2018 dňa 13.7.2018 s platnosťou do 12.7.2023.

Údaje o osobe kontrolujúcej zabezpečovanie akosti výrobcu:

TDS Brno - sekcia riadenia akosti a certifikácie, Certifikačný orgán TDS CERT, U vlečky 29/5, 617 00 Brno

Potvrdenie výrobcu:

Výrobca BETA Corporation s.r.o. potvrdzuje, že vlastnosti výrobkov spĺňajú základné požiadavky podľa nariadenia vlády č. 173/1997 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a vyššie uvedených technických noriem a predpisov. Za podmienok obvyklého, výrobcom určeného, použitia sú bezpečné. Výrobca prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu výrobkov uvedených na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami. Zabezpečil všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces vrátane výstupnej kontroly a skúšok konečného výrobku, zabezpečovali jednotnosť výroby a zhodu výrobkov s typmi popísanými v certifikáte a so základnými požiadavkami, ktoré sú na ne aplikovateľné.

V Prahe dňa 30.7.2018

BETA
Corporation s.r.o.



BETA Corporation s.r.o.
Slavojova 579/9
Praha 2 - Nusle 128 00
IČ: 24198948
DIČ: CZ24188948
tel: +420 721 554 641

EU Vyhlásenie o zhode

podľa nariadenia vlády č. 219 / 2016 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
(2014/68 / EÚ Smernica o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia tlakových zariadení na trh)

Výrobca: BETA Corporation s.r.o.
Praha 2, Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00

Identifikačné údaje o výrobku: P6 BETA Z

Popis a určenie výrobku:

Prenosný hasiaci prístroj práškový sa skladá z nádoby, ventilu a hadice. Je určený na hasenie požiaru triedy ABC. Je možné použiť na zariadenie pod napätím (max. 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m). Hasiacim médiom hasiaceho prístroja je hasiaci prášok HJ ABC UNIVERSAL. Teplota použitia od -30 do +60 stupňov Celzia. Hasiaci prístroj je vybavený hadicou a vešiakom.

Použitý postup pri posúdení zhody zostavy tlakových zariadení: B + C1

Popis tlakových zariadení tvoriacich zostavu a použitý postup posudzovania zhody:

1. Ventil hasiaceho prístroja	Modul H
2. Nádoba hasiaceho prístroja	Modul B + C1
3. Hadica k protipožiarnemu prístroju	Výkresová dokumentácia

Zoznam technických predpisov a harmonizovaných českých technických noriem použitých pri posudzovaní zhody:

NV č. 219 / 2016 Zb. o posudzovaní zhody tlakových zariadení pri ich dodávaní na trh v znení neskorších zmien a doplnkov

2014/68 / EÚ Smernica o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia tlakových zariadení na trh

ČSN EN 3-7 + A1: 2008 Prenosné hasiace prístroje časť 7: Vlastnosti, požiadavky na hasiace schopnosť a skúšobné metódy

ČSN EN 3-8 Prenosné hasiace prístroje - Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť v tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku 30 bar.

ČSN EN 3-10 Prenosné hasiace prístroje - Časť 10: Ustanovenia pre hodnotenie zhody prenosného hasiaceho prístroja podľa EN 3

Certifikát ES preskúšania typu:

I.T.I. - Integrovaná technická inšpekcia spol.s r.o., Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Braník, 140 02, ktorý vydal certifikát o ES skúške číslo 471/14 / PED / B z 10.2.2014. Certifikát bol vydaný na základe Správy o preskúšaní typu č.j. 33/14 / 7.6-PED.

Údaje o autorizovanej osobe ktorá vykonáva dohľad:

I.T.I. - Integrovaná technická inšpekcia spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02, Praha 4 - Braník, notifikovaná osoba 1735.

Potvrdenie výrobcu:

Výrobca BETA Corporation s.r.o. potvrdzuje, že vlastnosti výrobkov spĺňajú základné požiadavky podľa nariadenia vlády

č. 219 / 2016 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (2014/68 / EÚ) a vyššie uvedených technických noriem a predpisov. Za podmienok obvyklého, výrobcom určeného, použitia sú bezpečné. Výrobca prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu výrobkov uvedených na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami. Zabezpečil

všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces vrátane výstupnej kontroly a skúšok konečného výrobku, zabezpečovali jednotnosť výroby a zhodu výrobkov s typmi popísanými v certifikáte typu a so základnými požiadavkami, ktoré sú na ne aplikovateľné.

V Prahe dňa 30.7.2018

BETA
Corporation s.r.o.



BETA Corporation s.r.o.
Slavojova 579/9
Praha 2 - Nusle 128 00
IČ: 24198948
DIČ: CZ24188948
tel: +420 721 554 641